

Представительный орган муниципального образования «Город Глазов» - Городская Дума муниципального образования «Город Глазов» (Глазовская городская Дума)



«Глаз кар» муниципал кылдытэтлэн кар Думаез – «Глаз кар» муниципал кылдытэтлэн быръем езэсэз (Глаз кар Дума)

РЕШЕНИЕ Глазовской городской Думы четвертый созыв

№ 515

26 марта 2008 года

Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Коммунальные электрические сети» муниципального образования «Город Глазов» по развитию системы электроснабжения коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Глазов» на 2009 год

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Глазов»,

Глазовская городская Дума решает:

Утвердить прилагаемое техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Коммунальные электрические сети» муниципального образования «Город Глазов» по развитию системы электроснабжения коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Глазов» на 2009 год.

**Заместитель Председателя
Глазовской городской Думы**

город Глазов
« 26 » марта 2008 года



А.Г. Микрюков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия
«Коммунальные электрические сети» муниципального образования «Город Глазов»
по развитию системы электроснабжения коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Глазов» на 2009 год

I. Электроснабжение

1. Наименование работ: прокладка кабеля 6кВ фидера 121,124 ПС «Глазов» до РП-2 (вынос с территории ОАО ЧМЗ).
- 1.1. Проектные работы: прокладка кабеля 6кВ от ПС «Глазов» до РП-2.
- 1.2. Строительно-монтажные работы: выполнение строительных работ по прокладке кабеля 6кВ от ПС «Глазов» до РП-2.
 - а) прокладка кабельной линии 6кВ протяженностью 3 км согласно СНИП и ПУЭ.
2. Оборудование: кабель высоковольтный ААБ-6-3х240 длиной 3км, концевые термоусаживаемые муфты ЗКВТп-10 (150-240) – 4 шт; соединительные муфты ЗСТП-6 (150-240) – 6 шт.
3. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные электрические сети» муниципального образования «Город Глазов».
4. Исполнитель:
 - 4.1. Проектные работы выполнит муниципальное унитарное предприятие «Глазовское архитектурное бюро «Город Глазов».
 - 4.2. Строительно-монтажные работы по прокладке кабельной линии выполнит муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные электрические сети» муниципального образования «Город Глазов».
5. Задача работы: обеспечить надежное электроснабжение потребителей.
6. Прокладка кабельной линии 6кВ от ПС «Глазов» до РП-2 обеспечит: надежность электроснабжения населения, промышленных предприятий, бюджетных организаций города.

II. Электроснабжение

1. Наименование работ: замена оборудования – высоковольтных разъединителей на выключатели нагрузки в ТП-107 ячейке 1,3; ТП-106 яч.1; ТП-52 яч.5; ТП-3 яч.1; ТП-38 яч.1
- 1.1. Проектные работы: замена РВ на ВН в ТП-107 яч.1,3; ТП-106 яч.1; ТП-52 яч.5; ТП-3 яч.1; ТП-38 яч.1.
- 1.2. Строительно-монтажные работы: выполнение строительно-монтажных работ по замене РВ на ВН в ТП-107 яч.1,3; ТП-106 яч.1; ТП-52 яч.5; ТП-3 яч.1; ТП-38 яч.1
2. Оборудование: ВН-16 с приводом ПРА-17 в кол-ве 6 шт.
3. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные электрические сети» муниципального образования «Город Глазов».
4. Исполнитель:
 - 4.1. Проектные работы выполнит муниципальное унитарное предприятие «Глазовское архитектурное бюро «Город Глазов».
 - 4.2. Строительно-монтажные работы выполнит муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные электрические сети» муниципального образования «Город Глазов».
5. Задача работы: обеспечить надежное электроснабжение потребителей.
6. Замена РВ на ВН обеспечит:

- надежность, качество электроснабжения потребителей;
- увеличение пропускной мощности.

III. Электроснабжение

1. Наименование работ: замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в ТП-112, РП-7.
 - 1.1. Проектные работы: замена масляных выключателей ВМГ-133 в ТП-112 на вакуумные выключатели; замена масляных выключателей ВМП-10 в РП-7 на вакуумные выключатели.
 - 1.2. Строительно-монтажные работы: выполнение строительно-монтажных работ по замене ВМГ-133 на вакуумные выключатели в ТП-112 и ВМП-10 на вакуумные выключатели в РП-7.
 - а) замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумные выключатели в ТП-112;
 - б) замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные выключатели;
2. Оборудование: вакуумные выключатели серии ВВ/TEL – 22 шт.
3. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные электрические сети» муниципального образования «Город Глазов»
4. Исполнитель:
 - 4.1. Проектные работы выполнит муниципальное унитарное предприятие «Глазовское архитектурное бюро «Город Глазов».
 - 4.2. Строительно-монтажные работы выполнит муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные электрические сети» муниципального образования «Город Глазов».
5. Задача работы: обеспечить надежное электроснабжение потребителей.
6. Замена масляных выключателей в ТП-112, РП-7 обеспечит: надежность, качество электроснабжения потребителей.