

«СОГЛАСОВАНО»

Представитель органа
местного самоуправления

М.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ООО «Управляющая компания»
Генеральный директор И.В.Шавров



**Опись работ (дефектная ведомость)
(лифтовое оборудование с заменой лифта)**

объемов работ на капитальный ремонт многоквартирного дома
по адресу: ул. Карла Маркса, 13а
(муниципальный район, населенный пункт, улица, № дома)

Описание дефекта: Моральный и физический износ.

Причины: Лифт отработал нормативный срок эксплуатации.

Габаритные размеры дома 15,0*21,7*27,12м, стены кирпичные.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем | Прим. |
|-------|---|--|---|-------|
| 1 | Комплексная замена лифта Грузоподъемность 400кг Этажность 9 этажей Скорость движения 1м/с Высота шахты 29м Размеры шахты 1650*1450мм Размеры кабины лифта 940*1120мм Марка лифта ПП-0411Ц Количество лифтов-1шт Монтаж лифта Монтаж лифта грузоподъемностью 400 кг, Количество остановок 9, высот шахты 29 м Демонтаж лифта Демонтаж лифта грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м Дополнительные работы в шахте Разборка двери шахты Разборка лифтовой лебедки Разборка купе кабины лифта Разборка металлического каркаса кабины шахты Полное техническое освидетельствование лифта Пуско-наладка микропроцессорного лифта на 9 остановок г/п 400кг | лифт лифт лифт шт шт каб. каркас лифт лифт | 1 1 1 9 1 1 1 1 1 | |

Представитель собственников жилья

Представитель управляющей организации
старший специалист-техник ООО «УК»

Н.А.Кириллов