


«СОГЛАСОВАНО»  
Представитель органа  
местного самоуправления

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ООО «Управляющая компания»

Генеральный директор И.В.Шавров

М.П.



**Опись работ (дефектная ведомость)**  
**(лифтовое оборудование с заменой лифта)**  
объемов работ на капитальный ремонт многоквартирного дома  
по адресу: ул. Буденного, д.6  
(муниципальный район, населенный пункт, улица, № дома)

Описание дефекта: Моральный и физический износ.

Причины: Лифт отработал нормативный срок эксплуатации.

Габаритные размеры дома 97,0\*13,3\*27,12м, стены кирпичные.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	Комплексная замена лифта Грузоподъемность 400кг Этажность 9 этажей Скорость движения 1м/с Высота шахты 29м Размеры шахты 1650*1450мм Размеры кабины лифта 940*1120мм Марка лифта ПП-0411Щ Количество лифтов-1шт Монтаж лифта Монтаж лифта грузоподъемностью 400 кг, Количество остановок 9, высот шахты 29 м Демонтаж лифта Демонтаж лифта грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м Дополнительные работы в шахте Разборка двери шахты Разборка лифтовой лебедки Разборка купе кабины лифта Разборка металлического каркаса кабины шахты Полное техническое освидетельствование лифта Пуско-наладка микропроцессорного лифта на 9 остановок г/п 400кг	лифт          лифт      лифт   шт шт каб. каркас  лифт  лифт	4          4   4   36 4 4 4  4  4	

Представитель собственников жилья

Представитель управляющей организации  
старший специалист-техник ООО «УК»

Н.А.Кириллов