


«СОГЛАСОВАНО»

Представитель органа
местного самоуправления

М.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ООО «Управляющая компания»
Генеральный директор И.В.Шавров



Опись работ (дефектная ведомость)
(лифтовое оборудование с заменой лифта)
объемов работ на капитальный ремонт многоквартирного дома
по адресу: ул. Буденного, д.4
(муниципальный район, населенный пункт, улица, № дома)

Описание дефекта: Моральный и физический износ.

Причины: Лифт отработал нормативный срок эксплуатации.

Габаритные размеры дома 15,0*21,5*27,12м, стены кирпичные.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Объем	Прим.	
1	Комплексная замена лифта	Грузоподъемность 400кг Этажность 9 этажей Скорость движения 1м/с Высота шахты 29м Размеры шахты 1650*1450мм Размеры кабины лифта940*Ш20мм Марка лифта ПП-0411Щ Количество лифтов-1шт Монтаж лифта Монтаж лифта грузоподъемностью 400 кг, Количество остановок 9, высот шахты 29 м Демонтаж лифта Демонтаж лифта грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м Дополнительные работы в шахте Разборка двери шахты Разборка лифтовой лебедки Разборка купе кабины лифта Разборка металлического каркаса кабины шахты Полное техническое освидетельствование лифта Пуско-наладка микропроцессорного лифта на 9остановок г/п 400кг	лифт лифт лифт шт шт каб. каркас лифт лифт	1 1 1 9 1 1 1 1 1	

Представитель собственников жилья

Представитель управляющей организации
старший специалист-техник ООО «УК»

Зубунова З.Ф.

Н.А.Кириллов