



**Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г. Глазова»
муниципального образования «Город Глазов»**

427628 УР, г.Глазов, ул. Толстого д.48, тел., факс (341-41) 2-86-22, e-mail:
vkhlazov@mail.ru

ИНН 1829004129, р/с 40702810268090100535 Удмуртское ОСБ № 8618, г. Ижевск
к/с3010181040000000601, БИК 049401601, ОКПО 05082356, ОКОНХ 90213

№ 15-09/2370 от 06.10.2015
на № _____

**Начальнику Управления ЖКХ
Администрации г.Глазова
Н.В.Ерёменко**

Уважаемый Николай Владимирович!

Направляю в Ваш адрес результаты анализов воды за сентябрь 2015 года.

Директор

В.В. Костарев

Исп. Кузнецова О.А.
8(34141) 2-78-91

0869-01-28
06.10.2015

Муниципальное унитарное предприятие
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»
муниципального образования «Город Глазов»
427628 УР г. Глазов, ул. Толстого, д.48
тел.2-86-22, 2-78-94, факс (34141) 2-86-22
ИНН 1829004129 КПП 183701001
р/с 40702810268090100535
Отделение №8618 Сбербанка России
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601 ОКПО 05082356 ОКОНХ 90213

Начальнику Управления ЖКХ
Администрации г. Глазова
Н.В.Ерёменко

№ 15-09/ 2370 от 02.10.2015

МУП «Водоканал г. Глазова» сообщает, что в сентябре 2015 года из коммунального водопровода было отобрано 109 проб. Из них 1 проба не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям:

Дата отбора	Адрес места отбора	Общие колиформные бактерии (КОЕ в 100 мл)	Термотолерантные колиформные бактерии (КОЕ в 100 мл)	Общее микробное число (КОЕ в 1 мл)
02.09.	В/Р колонка ул. Циолковского-Степной	обнаружено	обнаружено	<1

Результаты (протоколы) производственного контроля за качеством питьевой воды (в водоразборных колонках по данным адресам) по микробиологическим показателям направляются начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове.

Директор



В.В. Костарев

Исполнитель: О.А.Кузнецова
Тел.8(34141) 2-78-91

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова»
 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14
 действителен до 16.03.2020 г.


Отчет о лабораторном контроле качества воды
 по микробиологическим показателям МУП «Водоканал г. Глазова»
 за сентябрь 2015 г.

Точка отбора	Показатели							
	Общие колиформные бактерии		Термотолерантные колиформные бактерии		Общее микробное число		Споры сульфит-редуцирующих клостридий	
	Всего анализов	Из них не соответствует СанПиНу	Всего анализов	Из них не соответствует СанПиНу	Всего анализов	Из них не соответствует СанПиНу	Всего анализов	Из них не соответствует СанПиНу
Артезианские скважины в/з «Сянино»	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуары чистой питьевой воды (2-ой подъем), общий выходящий водовод	39	-	39	-	39	-	1	-
Резервуар 3-го подъема	4	-	4	-	4	-	1	-
Контрольные точки перед поступлением в распределительную сеть с водозабора ООО «Тепловодоканал»	8	-	8	-	8	-	2	-
Водопроводные насосные станции	17	-	17	-	17	-	-	-
Водоразборные колонки г. Глазова	84	1	84	1	84	-	21	-
Всего	152	1	152	1	152	-	25	-

Директор


 В.В. Костарев

Начальник лаборатории


 О.А. Кузнецова

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова»
 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA RU 22ЭЛ14
 действителен до 16.03.2020 г.

О Т Ч Е Т

лабораторного контроля качества питьевой воды за сентябрь 2015 года

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Общее кол-во выполненных анализов	Из них не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01	Скважины в/з Свинино		Резервуары II-го подьема, общий выходящий водовод		Резервуар III-го подьема		Водоразборные колонки г. Глазова		Распределительная сеть		Контр. точки перед поступлением в распределительную сеть с водозабора ООО «ТЭК»	
					всего проб	не соот-ветст-вует	показат. нестандарт. проб от + до	всего проб	не соот-ветст-вует	показат. нестандарт. проб от + до	всего проб	не соот-ветст-вует	показат. нестандарт. проб от + до	всего проб	не соот-ветст-вует	показат. нестандарт. проб от + до
1.	Запах при 20°/60° С	балл	152/152	-	-	39/39	-	4/4	-	84/84	-	17/17	-	8/8	-	
2.	Привкус	балл	152	-	-	39	-	4	-	84	-	17	-	8	-	
3.	Цветность град.		152	-	-	39	-	4	-	84	-	17	-	8	-	
4.	Мутность мг/лм		152	-	-	39	-	4	-	84	-	17	-	8	-	
Дополнительные исследования при микробиологическом загрязнении																
1.	Аммиак мг/лм		5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	
2.	Нитраты мг/лм		5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	
3.	Нитриты мг/лм		5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	
4.	Хлориды мг/лм		5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	

Директор

В.В. Костарев

Начальник лаборатории

О.А. Кузнецова




Испытательная химико-бактериологическая лаборатория
МУП «Водоканал г. Глазова»
427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14
действителен до 16.03.2020 г.

Протокол испытаний № 300-15

Наименование и адрес заказчика	МУП «Водоканал г. Глазова», УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48
Наименование и номер пробы	Вода питьевая, проба № 1905
Место отбора	Водозабор «Сянино», РЧВ № 1
Проба отобрана	21.09.2015 г., 10 час.10 мин., акт отбора № 438-15, оператором В.И. Щелчковым
Цель испытания	Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата проведения испытания	21.09-22.09.2015 г.
Условия проведения испытаний	В соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95	Шифр МВИ
1	Запах при 20°/60°С	балл	0/0	-	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	балл	0	-	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	град.	<1,0	-	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	мг/дм ³	<0,58	-	ГОСТ 3351-74
5	Общий остаточный хлор	мг/дм ³	<0,05	-	МИ №17-012-2013
6	Диоксид хлора	мг/дм ³	0,028	0,012	МИ №17-012-2013
7	Хлориты	мг/дм ³	<0,01	-	МИ №17-012-2013
8	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	<1	не установлена	МУК 4.2.1018-01
9	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01
10	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01

Начальник лаборатории




О.А. Кузнецова

Исполнители:

инженер-лаборант

Е.В. Дербина

лаборант



Д.С. Касимова

лаборант

О.Г. Полникова

Тиражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.
Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет
*Заключение: (выдается по требованию заказчика).

Дата выдачи протокола: 30.09.2015 г.

Количество экземпляров: 4

Страница 1 Всего страниц 1

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория
МУП «Водоканал г. Глазова»
427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14
действителен до 16.03.2020 г.

Протокол испытаний № 301-15

Наименование и адрес заказчика МУП «Водоканал г. Глазова», УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48
Наименование и номер пробы Вода питьевая, проба № 1906
Место отбора Водозабор «Сянино», РЧВ № 2
Проба отобрана 21.09.2015 г., 10 час.15 мин., акт отбора № 439-15,
оператором В.И. Щелчковым
Цель испытания Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата проведения испытания 21.09-22.09.2015 г.
Условия проведения испытаний В соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95	Шифр МВИ
1.	Запах при 20°/60°С	балл	0/0	-	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	балл	0	-	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	град.	<1,0	-	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	мг/дм ³	<0,58	-	ГОСТ 3351-74
5.	Общий остаточный хлор	мг/дм ³	<0,05	-	МИ №17-012-2013
6.	Диоксид хлора	мг/дм ³	0,0140	0,0062	МИ №17-012-2013
7.	Хлориты	мг/дм ³	<0,01	-	МИ №17-012-2013
8.	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	<1	не установлена	МУК 4.2.1018-01
9.	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01
10.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01

Начальник лаборатории



О.А. Кузнецова

Исполнители:

инженер-лаборант

Е.В. Дербина

лаборант

Д.С. Касимова

лаборант

О.Г. Полникова

Тиражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.
Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет
*Заключение: (выдается по требованию заказчика).

Дата выдачи протокола: 30.09.2015 г.

Количество экземпляров: 4

Страница 1 Всего страниц 1

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория
МУП «Водоканал г. Глазова»
427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14
действителен до 16.03.2020 г.

Протокол испытаний № 302-15

Наименование и адрес заказчика МУП «Водоканал г. Глазова», УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48
Наименование и номер пробы Вода питьевая, проба № 1907
Место отбора Водозабор «Сянино», общий водовод
Проба отобрана 21.09.2015 г., 10 час. 20 мин., акт отбора № 440-15,
оператором В.И. Щелчковым
Цель испытания Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата проведения испытания 21.09-22.09.2015 г.
Условия проведения испытаний В соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность при P=0,95	Шифр МВИ
1.	Запах при 20/60 °С	балл	0/0	-	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	балл	0	-	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	град.	<1,0	-	ГОСТ Р 52769-2007
4.	Мутность	мг/дм ³	<0,58	-	ГОСТ 3351-74
5.	Общий остаточный хлор	мг/дм ³	<0,05	-	МИ №17-012-2013
6.	Диоксид хлора	мг/дм ³	0,032	0,014	МИ №17-012-2013
7.	Хлориты	мг/дм ³	<0,01	-	МИ №17-012-2013
8.	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	<1	не установлена	МУК 4.2.1018-01
9.	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01
10.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01


Начальник лаборатории



О.А. Кузнецова

Исполнители:

инженер-лаборант



Е.В. Дербина

лаборант



Д.С. Касимова

лаборант

О.Г. Полникова

Тиражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.
Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет
*Заключение: (выдается по требованию заказчика).

Дата выдачи протокола: 30.09.2015 г.

Количество экземпляров: 4

Страница 1 Всего страниц 1