



**Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г. Глазова»  
муниципального образования «Город Глазов»**

427628 УР, г.Глазов, ул. Толстого д.48, тел., факс (341-41) 2-86-22, e-mail:

[vkhlazov@mail.ru](mailto:vkhlazov@mail.ru)

ИНН 1829004129, р/с 40702810268090100535 Удмуртское ОСБ № 8618, г. Ижевск  
к/с30101810400000000601, БИК 049401601, ОКПО 05082356, ОКОНХ 90213

№ 15-09/135 от 05.04.2016

на № \_\_\_\_\_

**Начальнику Управления ЖКХ**

**Администрации г.Глазова**

**Н.В.Ерёменко**

Уважаемый Николай Владимирович!

Направляю в Ваш адрес результаты анализов воды за март 2016 года.

Директор

В.В. Костарев

Исп. Кузнецова О.А.  
8(34141) 2-78-91

0389-01-28  
12.04.2016

Муниципальное унитарное предприятие  
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»  
муниципального образования «Город Глазов»  
427628 УР г. Глазов, ул. Толстого, д.48  
тел.2-86-22, 2-78-94, факс (34141) 2-86-22  
ИНН 1829004129 КПП 183701001  
р/с 40702810268090100535  
Отделение №8618 Сбербанка России  
к/с 30101810400000000601  
БИК 049401601 ОКПО 05082356 ОКОНХ 90213

Начальнику Управления ЖКХ  
Администрации г. Глазова  
Н.В.Ерёменко

№ 15-09/ 735 от 05.04.2016

МУП «Водоканал г. Глазова» сообщает, что в марте 2016 года из коммунального водопровода было отобрано 107 проб. Все пробы соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям.

Директор



В.В. Костарев

Исполнитель: О.А.Кузнецова  
Тел.8(34141) 2-78-91

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова»  
 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48  
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14

Отчет о лабораторном контроле качества воды  
 по микробиологическим показателям МУП «Водоканал г. Глазова»  
 за март 2016 г.

Точка отбора	Показатели							
	Общие колиформные бактерии		Термотолерантные колиформные бактерии		Общее микробное число		Споры сульфит-редуцирующих клостридий	
	Всего анализов	Из них не соответствует СанПиНу	Всего анализов	Из них не соответствует СанПиНу	Всего анализов	Из них не соответствует СанПиНу	Всего анализов	Из них не соответствует СанПиНу
Артезианские скважины в/з «Сяино»	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуары чистой питьевой воды (2-ой подъем), общий выходящий водовод	39	-	39	-	39	-	1	-
Резервуар 3-го подъема	4	-	4	-	4	-	1	-
Контрольные точки перед поступлением в распределительную сеть с водозабора ООО «Тепловодоканал»	8	-	8	-	8	-	2	-
Водопроводные насосные станции	17	-	17	-	17	-	-	-
Водоразборные колонки г. Глазова	82	-	82	-	82	-	21	-
Всего	150	-	150	-	150	-	25	-

Директор



В.В. Костарев

Начальник лаборатории



О.А. Кузнецова

*Handwritten notes and date in the bottom right corner.*

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова»  
 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48  
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РА. РУ.22ЭЛП4

О Т Ч Е Т

лабораторного контроля качества питьевой воды за март 2016 года

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Общее кол-во выполненных анализов	Из них не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01	В том числе																	
					Скважины в/з Саннино		Резервуары II-го подъема, общий выходный водовод		Резервуар III-го подъема		Водоразборные колонки г. Глазова		Распределительная сеть водопроводные насосные станции (ВНС)		Контр. точки перед поступлением в распределительную сеть с водозабора ООО «ТБК»							
					всего проб	не соот-ветст-вует	показат. нестандарт. проб от + до	всего проб	не соот-ветст-вует	показат. нестандарт. проб от + до	всего проб	не соот-ветст-вует	показат. нестандарт. проб от + до	всего проб	не соот-ветст-вует	показат. нестандарт. проб от + до						
1.	Запах при 20°/60° С	балл	150/150	-	-	-	39/39	-	-	-	4/4	82/82	-	-	-	17/17	-	-	-	8/8	-	-
2.	Привкус	балл	150	-	-	-	39	-	-	-	4	82	-	-	-	17	-	-	-	8	-	-
3.	Цветность	град.	150	-	-	-	39	-	-	-	4	82	-	-	-	17	-	-	-	8	-	-
4.	Мутность	мг/лмг	150	-	-	-	39	-	-	-	4	82	-	-	-	17	-	-	-	8	-	-

Дополнительные исследования при микробиологическом загрязнении


1.	Аммиак	мг/лмг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Нитраты	мг/лмг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Нитриты	мг/лмг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Хлориды	мг/лмг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

В.В. Костарев

Начальник лаборатории

О.А. Кузнецова



Испытательная химико-бактериологическая лаборатория  
МУП «Водоканал г. Глазова»  
427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14

Протокол испытаний № 119-16

Наименование и адрес заказчика МУП «Водоканал г. Глазова», УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48  
Наименование и номер пробы Вода питьевая, проба № 628  
Место отбора Водозабор «Сянино», общий водовод, пробоотборный кран  
Проба отобрана 30.03.2016 г., 10 час. 15 мин., акт отбора № 153-16,  
лаборантом Д.С. Касимовой  
Цель испытания Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01  
Дата проведения испытания 30.03-31.03.2016 г.  
Условия проведения испытаний В соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Результат испытаний	Показатель точности (при P=0,95) ±Δ	Шифр МВИ
1.	Запах при 20/60 °С	балл	0/0	-	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	балл	0	-	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	град цветности	<1,0	-	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	<0,58	-	ГОСТ 3351-74
5.	Общий остаточный хлор	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	-	МИ №17-012-2013
6.	Диоксид хлора	мг/дм <sup>3</sup>	0,0196	0,0086	МИ №17-012-2013
7.	Хлориты	мг/дм <sup>3</sup>	0,0224	0,0083	МИ №17-012-2013
8.	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	<1	не установлена	МУК 4.2.1018-01
9.	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01
10.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01

Начальник лаборатории



О.А. Кузнецова


Исполнители:

инженер-лаборант



В.Е. Русакова

лаборант



Д.С. Касимова

лаборант



О.Г. Полникова

Тиражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.  
Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет  
\*Заключение: (выдается по требованию заказчика).

Дата выдачи протокола: 04.04.2016 г.

Количество экземпляров: 4

Страница 1 Всего страниц 1

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория  
МУП «Водоканал г. Глазова»  
427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14

### Протокол испытаний № 118-16

Наименование и адрес заказчика	МУП «Водоканал г. Глазова», УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48
Наименование и номер пробы	Вода питьевая, проба № 627
Место отбора	Водозабор «Сянино», РЧВ № 2, пробоотборный кран
Проба отобрана	30.03.2016 г., 10 час.25 мин., акт отбора № 152-16, лаборантом Д.С. Касимовой
Цель испытания	Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата проведения испытания	30.03-31.03.2016 г.
Условия проведения испытаний	В соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Результат испытаний	Показатель точности (при P=0,95) ±Δ	Шифр МВИ
1.	Запах при 20°/60°С	балл	0/0	-	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	балл	0	-	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	град цветности	<1,0	-	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	<0,58	-	ГОСТ 3351-74
5.	Общий остаточный хлор	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	-	МИ №17-012-2013
6.	Диоксид хлора	мг/дм <sup>3</sup>	0,0168	0,0074	МИ №17-012-2013
7.	Хлориты	мг/дм <sup>3</sup>	0,0182	0,0067	МИ №17-012-2013
8.	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	<1	не установлена	МУК 4.2.1018-01
9.	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01
10.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01

Начальник лаборатории



О.А. Кузнецова

Исполнители:

инженер-лаборант



В.Е. Русакова

лаборант



Д.С. Касимова

лаборант



О.Г. Полникова

Тиражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.  
Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет  
\*Заключение: (выдается по требованию заказчика).

Дата выдачи протокола: 04.04.2016 г.

Количество экземпляров: 4

Страница 1 Всего страниц 1

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория  
МУП «Водоканал г. Глазова»  
427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14

Протокол испытаний № 117-16

Наименование и адрес заказчика МУП «Водоканал г. Глазова», УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48  
Наименование и номер пробы Вода питьевая, проба № 626  
Место отбора Водозабор «Сянино», РЧВ № 1, пробоотборный кран  
Проба отобрана 30.03.2016 г., 10 час.00 мин., акт отбора № 151-16,  
лаборантом Д.С. Касимовой  
Цель испытания Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01  
Дата проведения испытания 30.03-31.03.2016 г.  
Условия проведения испытаний В соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Результат испытаний	Показатель точности (при P=0,95) ±Δ	Шифр МВИ
1	Запах при 20°/60°С	балл	0/0	-	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	балл	0	-	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	град. цветности	<1,0	-	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	<0,58	-	ГОСТ 3351-74
5	Общий остаточный хлор	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	-	МИ №17-012-2013
6	Диоксид хлора	мг/дм <sup>3</sup>	0,0168	0,0074	МИ №17-012-2013
7	Хлориты	мг/дм <sup>3</sup>	0,0133	0,0096	МИ №17-012-2013
8	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	<1	не установлена	МУК 4.2.1018-01
9	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01
10	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01

Начальник лаборатории



О.А. Кузнецова

Исполнители:

инженер-лаборант



В.Е. Русакова

лаборант



Д.С. Касимова

лаборант



О.Г. Полникова

Тиражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.  
Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет

\*Заключение: (выдается по требованию заказчика).

Дата выдачи протокола: 04.04.2016 г.

Количество экземпляров: 4

Страница 1 Всего страниц 1