ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

427611, Удмуртская республика,
Глазовский район, дер. Солдырь,
ул. Глазовская, д. 2,
тел. (34141) 9-63-74, 5-61-03,
тел./факс: (34141) 3-15-72
e-mail: tvk-glazov@yandex.ru
Аттестат аккредитации
N RA.RU.21АК21 от 27.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Аналитической службы
А.В. Надсон
«18» 10 2016 г.

А.В. Галкин

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-124-16

Наименование и адрес заказчика	Администрация г.Глазова, ул. Динамо, д. 6, г.Глазов, УР, 427620
Объект аналитического контроля	Питьевая вода
Место отбора пробы	ООО ТВК, участок подготовки хозяйственно- питьевой воды корпус 908, пробоотборник питьевой воды (питьевая вода перед подачей в распределительную сеть)
Дата отбора пробы	21.09.2016 г.
Даты проведения измерений	21.09.2016 г. - 23.09.2016 г.
Цель отбора пробы	Лабораторно-производственный контроль в соответствии с«Рабочей программой» производственного контроля качества питьевой воды в системе водоснабжения на период 2014-2019 г.г
Номер акта отбора пробы	№ 12-П-786/16
Номер пробы	П-786/16
Условия проведения измерений	В соответствии с требованиями методик измерений
Наименование документа, регламентирующего нормы содержания компонентов в исследуемом объекте	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемая характеристика, единицы измерения	Результат измерения[1]	Обозначение документа на методику измерений	Примечание
1	2	3	4
1 Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100см^3	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01, п .8.2	
2 Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 см^3	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2	
3 Общее микробное число (ОМЧ) при 37^{0}С, число колоний бактерий в 1 см^3	0	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1	
4 Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ в 20 см^3	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01, п.п. 8.4.3.4	
5 Колифаги, НВЧ БОЕ в 100 см^3	не обнаружены	МУК 4.2.1018--01, п.п. 8.5.2.5	
6 Бериллий, мкг/дм^3	менее 0,1	ГОСТ 18294-04	

[1] - результат измерения представлен в виде, предусмотренном методикой измерений

Перепечатка и копирование настоящего протокола без письменного разрешения Аналитической службы запрещается.
За отбор проб, предоставляемых заказчиком, Аналитическая служба ответственности не несет.
Результаты измерений в настоящем протоколе распространяются на пробу, представленную в Аналитическую службу.

Начальник лаборатории
по контролю подготовки питьевой воды — Н.В. Полозова

Протокол составил:
И.о. инженера-химика — М.В. Саламатова

окончание протокола измерений

Дата выдачи протокола 18.10.2016 г.
Экземпляр № 3 Количество экземпляров: 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

427611, Удмуртская республика,
Глазовский район, дер. Солдырь,
ул. Глазовская, д. 2,
тел. (34141) 9-63-74, 5-61-03,
тел./факс: (34141) 3-15-72
e-mail: tvk-glazov@yandex.ru
Аттестат аккредитации
N RA.RU.21AK21 от 27.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Аналитической службы
_____А.В. Надсон
«___» _____20 16 г.

А.В. Галкин

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-128-16

Наименование и адрес заказчика	Администрация г.Глазова, ул. Динамо, д. 6, г.Глазов, УР, 427620
Объект аналитического контроля	Питьевая вода
Место отбора пробы	ООО ТВК, участок подготовки хозяйственно- питьевой воды корпус 908, пробоотборник питьевой воды (питьевая вода перед подачей в распределительную сеть)
Дата отбора пробы	26.09.2016 г.
Даты проведения измерений	26.09.2016 г. – 03.10.2016 г.
Цель отбора пробы	Лабораторно-производственный контроль в соответствии с «Рабочей программой» производственного контроля качества питьевой воды в системе водоснабжения на период 2014-2019 г.
Номер акта отбора пробы	№ 12-П -802/16
Номер пробы	П-802/16
Условия проведения измерений	В соответствии с требованиями методик измерений
Наименование документа, регламентирующего нормы содержания компонентов в исследуемом объекте	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемая характеристика, единицы измерения	Результат измерения[1]	Обозначение документа на методику измерений	Норматив (ПДК), не более
1	2	3	4
1 Запах (при 20 °С), баллы	0	ГОСТ 3351-74	2
2 Запах (при 60 °С), баллы	0	ГОСТ 3351-74	2
3 Привкус (вкус), баллы	0	ГОСТ 3351-74	2
4 Мутность, мг/дм^3	менее 0,58	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	1,5
5 Цветность, градусы	12,9 ± 2,6	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	20
6 Водородный показатель, единицы pH	7,88 ± 0,20	ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97	6–9
7 Окисляемость перманганатная, мгО/дм^3	4,6 ± 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	5
8 Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм^3	286 ± 26	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	1000
9 Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные, мг/дм^3	менее 0,025	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	0,5
10 Фенолы общие, мг/дм^3	менее 0,0005	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (метод А)	0,001
11 Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм^3	0,84 ± 0,17	ГОСТ 33045-2014 (метод А)	2,5
12 Жесткость, °Ж	4,0 ± 0,6	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	7 мг-экв/дм^3 (соответствует 7 °Ж)

1	2	3	4
13 Бор (суммарно), мг/дм^3	менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,5
14 Кремнекислота (кремний), мг/дм^3	5,3 ± 1,1	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	10,0
15 Железо общее, мг/дм^3	0,18 ± 0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	0,3
16 Марганец (суммарно), мг/дм^3	менее 0,01	ГОСТ 4974-2014 (метод А)	0,1
17 Мышьяк, мг/дм^3	менее 0,01	ГОСТ 4152-89	0,05
18 Нитрат-ионы (нитраты), мг/дм^3	0,32 ± 0,06	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	45
19 Нитрит-ионы (нитриты), мг/дм^3	0,077 ± 0,015	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	3,0
20 Нефтепродукты суммарно, мг/дм^3	0,012 ± 0,004	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,1
21 Сульфаты, мг/дм^3	32,8 ± 3,6	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)	500
22 Фториды , мг/дм^3	0,128 ± 0,023	ГОСТ 4386-89 (вариант А)	1,2
23 Алюминий, мг/дм^3	0,148 ± 0,036	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02	0,5
24 Хлор остаточный связанный, мг/дм^3	0,97 ± 0,29	ГОСТ 18190-72 (пункт 2,3)	0,8-1,2
25 Хлор остаточный свободный, мг/дм^3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 (пункт 2,3)	0,3-0,5
26 Диоксид хлора, мг/дм^3	0,064 ± 0,028	МВИ №17-012-2008 ООО ТВК, свидетельство об аттестации ФГУП УНИИМ № 222.0026/01.00258/2016	не установ-лен
27 Хлорит-ион, мг/дм^3	менее 0,01	МВИ №17-012-2008 ООО ТВК, свидетельство об аттестации ФГУП УНИИМ № 222.0026/01.00258/2016	0,2
28 Хром шестивалентный, мг/дм^3	менее 0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	0,05
29 Хлориды, мг/дм^3	18,1 ± 1,8	ГОСТ 4245-72 (пункт 2)	350
30 Цинк, мг/дм^3	менее 0,005	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	5,0

[1]- результат измерения представлен в виде, предусмотренном методикой измерений

Перепечатка и копирование настоящего протокола без письменного разрешения Аналитической службы запрещается.
За отбор проб, предоставляемых заказчиком, Аналитическая служба ответственности не несет.
Результаты измерений в настоящем протоколе распространяются на пробу, представленную в Аналитическую службу.

Начальник лаборатории
по контролю подготовки питьевой воды — Н.В. Полозова

Протокол составил:
И.о инженера-химика — М.В. Саламатова

окончание протокола измерений

Дата выдачи протокола 18.10.2016 г.
Экземпляр № 3 Количество экземпляров: 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

427611, Удмуртская республика,
Глазовский район, дер. Солдырь,
ул. Глазовская, д. 2,
тел. (34141) 9-63-74, 5-61-03,
тел./факс: (34141) 3-15-72
e-mail: tvk-glazov@yandex.ru
Аттестат аккредитации
N RA.RU.21AK21 от 27.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Аналитической службы
_____ А.В. Надсон
«___» _____ 20 16 г.

А.В. Галкин

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-125-16

Наименование и адрес заказчика	Администрация г.Глазова, ул. Динамо, д. 6, г.Глазов, УР, 427620
Объект аналитического контроля	Питьевая вода
Место отбора пробы	Насосная станция 3 подъема, корпус 154 (ул.Белова)
Дата отбора пробы	21.09.2016 г.
Даты проведения измерений	21.09.2016 г. - 23.09.2016 г.
Цель отбора пробы	Лабораторно-производственный контроль в соответствии с«Рабочей программой» производственного контроля качества питьевой воды в системе водоснабжения на период 2014-2019 г.г
Номер акта отбора пробы	№ 12-П-789/16
Номер пробы	П-789/16
Условия проведения измерений	В соответствии с требованиями методик измерений
Наименование документа, регламентирующего нормы содержания компонентов в исследуемом объекте	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснажения. Контроль качества»

Определяемая характеристика, единицы измерения	Результат измерения[1]	Обозначение документа на методику измерений	Примечание
1	2	3	4
1 Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100см^3	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01, п .8.2	
2 Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 см^3	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2	
3 Общее микробное число (ОМЧ) при 37^{0}С, число колоний бактерий в 1 см^3	0	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1	
4 Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ в 20 см^3	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01, п.п. 8.4.3.4	
5 Колифаги, НВЧ БОЕ в 100 см^3	не обнаружены	МУК 4.2.1018--01, п.п. 8.5.2.5	
6 Бериллий, мкг/дм^3	менее 0,1	ГОСТ 18294-04	

[1] - результат измерения представлен в виде, предусмотренном методикой измерений

Перепечатка и копирование настоящего протокола без письменного разрешения Аналитической службы запрещается.
За отбор проб, предоставляемых заказчиком, Аналитическая служба ответственности не несет.
Результаты измерений в настоящем протоколе распространяются на пробу, представленную в Аналитическую службу.

Начальник лаборатории
по контролю подготовки питьевой воды Н.В. Полозова

Протокол составил:
И.о. инженера-химика М.В. Саламатова

окончание протокола измерений

Дата выдачи протокола 18.10.2016 г.
Экземпляр № 3 Количество экземпляров: 4

Количество листов: 1 Лист 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

427611, Удмуртская республика,
Глазовский район, дер. Солдырь,
ул. Глазовская, д. 2,
тел. (34141) 9-63-74, 5-61-03,
тел./факс: (34141) 3-15-72
e-mail: tvk-glazov@yandex.ru
Аттестат аккредитации
N RA.RU.21AK21 от 27.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Аналитической службы
А.В. Надсон
«25» 10 2016 г.

А.В. Галкин

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-129-16

Наименование и адрес заказчика	Администрация г.Глазова, ул. Динамо, д. 6, г.Глазов, УР, 427620
Объект аналитического контроля	Питьевая вода
Место отбора пробы	Насосная станция 3 подъема, корпус 154 (ул.Белова)
Дата отбора пробы	26.09.2016 г.
Даты проведения измерений	26.09.2016 г. – 03.10.2016 г.
Цель отбора пробы	Лабораторно-производственный контроль в соответствии с «Рабочей программой» производственного контроля качества питьевой воды в системе водоснабжения на период 2014-2019 г.
Номер акта отбора пробы	№ 12-П -805/16
Номер пробы	П-805/16
Условия проведения измерений	В соответствии с требованиями методик измерений
Наименование документа, регламентирующего нормы содержания компонентов в исследуемом объекте	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемая характеристика, единицы измерения	Результат измерения[1]	Обозначение документа на методику измерений	Норматив (ПДК), не более
1	2	3	4
1 Запах (при 20 °С), баллы	0	ГОСТ 3351-74	2
2 Запах (при 60 °С), баллы	0	ГОСТ 3351-74	2
3 Привкус (вкус), баллы	0	ГОСТ 3351-74	2
4 Мутность, мг/дм^3	менее 0,58	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	1,5
5 Цветность, градусы	12,4 ± 2,5	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	20
6 Водородный показатель, единицы pH	7,74 ± 0,20	ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97	6–9
7 Окисляемость перманганатная, мгО/дм^3	4,8 ± 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	5
8 Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм^3	273 ± 24	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	1000
9 Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные, мг/дм^3	менее 0,025	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	0,5
10 Фенолы общие, мг/дм^3	менее 0,0005	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (метод А)	0,001
11 Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм^3	0,20 ± 0,04	ГОСТ 33045-2014 (метод А)	2,5
12 Жесткость, °Ж	4,1 ± 0,6	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	7 мг-экв/дм^3 (соответствует 7 °Ж)

1	2	3	4
13 Бор (суммарно), мг/дм^3	менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,5
14 Кремнекислота (кремний), мг/дм^3	5,3 ± 1,1	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	10,0
15 Железо общее, мг/дм^3	0,19 ± 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	0,3
16 Марганец (суммарно), мг/дм^3	менее 0,01	ГОСТ 4974-2014 (метод А)	0,1
17 Мышьяк, мг/дм^3	менее 0,01	ГОСТ 4152-89	0,05
18 Нитрат-ионы (нитраты), мг/дм^3	0,35 ± 0,06	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	45
19 Нитрит-ионы (нитриты), мг/дм^3	0,030 ± 0,006	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	3,0
20 Нефтепродукты суммарно, мг/дм^3	0,0109 ± 0,0038	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,1
21 Сульфаты, мг/дм^3	33,6 ± 3,7	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)	500
22 Фториды , мг/дм^3	0,135 ± 0,024	ГОСТ 4386-89 (вариант А)	1,2
23 Алюминий, мг/дм^3	0,156 ± 0,037	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02	0,5
24 Хлор остаточный связанный, мг/дм^3	0,20 ± 0,06	ГОСТ 18190-72 (пункт 2,3)	0,8-1,2
25 Хлор остаточный свободный, мг/дм^3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 (пункт 2,3)	0,3-0,5
26 Диоксид хлора, мг/дм^3	0,024 ± 0,011	МВИ №17-012-2008 ООО ТВК, свидетельство об аттестации ФГУП УНИИМ № 222.0026/01.00258/2016	не установ-лен
27 Хлорит-ион, мг/дм^3	0,060 ± 0,022	МВИ №17-012-2008 ООО ТВК, свидетельство об аттестации ФГУП УНИИМ № 222.0026/01.00258/2016	0,2
28 Хром шестивалентный, мг/дм^3	менее 0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	0,05
29 Хлориды, мг/дм^3	17,4 ± 1,7	ГОСТ 4245-72 (пункт 2)	350
30 Цинк, мг/дм^3	менее 0,005	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	5,0

[1]- результат измерения представлен в виде, предусмотренном методикой измерений

Перепечатка и копирование настоящего протокола без письменного разрешения Аналитической службы запрещается.
За отбор проб, предоставляемых заказчиком, Аналитическая служба ответственности не несет.
Результаты измерений в настоящем протоколе распространяются на пробу, представленную в Аналитическую службу.

Начальник лаборатории
по контролю подготовки питьевой воды — Н.В. Полозова

Протокол составил:
И.о инженера-химика — М.В. Саламатова

окончание протокола измерений

Дата выдачи протокола 18.10.2016 г.
Экземпляр № 3 Количество экземпляров: 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

427611, Удмуртская республика,
Глазовский район, дер. Солдырь,
ул. Глазовская, д. 2,
тел. (34141) 9-63-74, 5-61-03,
тел./факс: (34141) 3-15-72
e-mail: tvk-glazov@yandex.ru
Аттестат аккредитации
N RA.RU.21АК21 от 27.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Аналитической службы
_____А.В. Надсон
«___»_____20__ г.

А.В. Галкин

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-119-16

Наименование и адрес заказчика	Администрация г.Глазова, ул. Динамо, д. 6, г.Глазов, УР, 427620
Объект аналитического контроля	Питьевая вода
Место отбора пробы	ООО ТВК, участок подготовки хозяйственно- питьевой воды корпус 908, пробоотборник питьевой воды (питьевая вода перед подачей в распределительную сеть)
Дата отбора пробы	31.08.2016 г.
Дата проведения измерений	31.08.2016 г.
Цель отбора пробы	Лабораторно-производственный контроль в соответствии с «Рабочей программой» производственного контроля качества питьевой воды в системе водоснабжения на период 2014-2019 г.
Номер акта отбора пробы	№ 12-П -729/16
Номер пробы	П-729/16
Условия проведения измерений	В соответствии с требованиями методик измерений
Наименование документа, регламентирующего нормы содержания компонентов в исследуемом объекте	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемая характеристика, единицы измерения	Результат измерения[1]	Обозначение документа на методику измерений	Норматив (ПДК), не более
1	2	3	4
1 Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные, мг/дм^3	менее 0,025	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	0,5

[1]- результат измерения представлен в виде, предусмотренном методикой измерений

Перепечатка и копирование настоящего протокола без письменного разрешения Аналитической службы запрещается.
За отбор проб, предоставляемых заказчиком, Аналитическая служба ответственности не несет.
Результаты измерений в настоящем протоколе распространяются на пробу, представленную в Аналитическую службу.

Начальник лаборатории
по контролю подготовки питьевой воды — Н.В. Полозова

Протокол составил:
И.о инженера-химика — М.В. Саламатова

окончание протокола измерений

Дата выдачи протокола 18.10.2016 г.
Экземпляр № 3 Количество экземпляров: 4

Количество листов: 1 Лист 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

427611, Удмуртская республика,
Глазовский район, дер. Солдырь,
ул. Глазовская, д. 2,
тел. (34141) 9-63-74, 5-61-03,
тел./факс: (34141) 3-15-72
e-mail: tvk-glazov@yandex.ru
Аттестат аккредитации
N RA.RU.21AK21 от 27.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Аналитической службы А.В. Галкин
А.В. Надсон
«___» _____ 20__ г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-120-16

Наименование и адрес заказчика	Администрация г.Глазова, ул. Динамо, д. 6, г.Глазов, УР, 427620
Объект аналитического контроля	Питьевая вода
Место отбора пробы	Насосная станция 3 подъема, корпус 154 (ул.Белова)
Дата отбора пробы	31.08.2016 г.
Дата проведения измерений	31.08.2016 г.
Цель отбора пробы	Лабораторно-производственный контроль в соответствии с «Рабочей программой» производственного контроля качества питьевой воды в системе водоснабжения на период 2014-2019 г.
Номер акта отбора пробы	№ 12-П -730/16
Номер пробы	П-730/16
Условия проведения измерений	В соответствии с требованиями методик измерений
Наименование документа, регламентирующего нормы содержания компонентов в исследуемом объекте	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемая характеристика, единицы измерения	Результат измерения[1]	Обозначение документа на методику измерений	Норматив (ПДК), не более
1	2	3	4
1 Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные, мг/дм^3	менее 0,025	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	0,5

[1]- результат измерения представлен в виде, предусмотренном методикой измерений

Перепечатка и копирование настоящего протокола без письменного разрешения Аналитической службы запрещается.
За отбор проб, предоставляемых заказчиком, Аналитическая служба ответственности не несет.
Результаты измерений в настоящем протоколе распространяются на пробу, представленную в Аналитическую службу.

Начальник лаборатории
по контролю подготовки питьевой воды — Н.В. Полозова

Протокол составил:
И.о инженера-химика — М.В. Саламатова

окончание протокола измерений

Дата выдачи протокола 18.10.2016 г.
Экземпляр № 3 Количество экземпляров: 4